第２４５２号

計量証明書

発行　2024年10月3日

信越理研株式会社　殿

計量証明事業所
長野県知事登録第30号

試料名　排出水
採取場所　放流槽
採取年月日　2024年9月17日
採取時間　10時40分
採取者　平林昭敏
持込者

一般社団法人長野県産業環境保全協会
長野県長野市大字中御所字岡田131－10
長野県中小企業会館5階
TEL 026－228－5886

環境計量士　平林昭敏
検査担当者　相澤則広

2024年9月17日採取の試料についての分析結果は下記の通りであることを証明します。

記

項目	測定方法	結果	排出基準
水素イオン濃度(pH)	JIS-K0102 12.1　(24.5℃)	8.1	5.8～8.6
銅含有量(Cu)	JIS-K0102 52.2	0.47	3
シアン化合物(T-CN)	JIS-K0102 38.1.2及び38.3	定量限界未満(<0.1)	0.5
	以下余白		

備考

上記単位はmg／ℓ、但し、pHは水素イオン濃度指数です。
また、結果欄の(　)内の数値は定量限界値を示し、排出基準欄の(　)内の数値は日間平均値を示します。

注)